

橿原考古学研究所附属博物館 館内電灯分電盤改修工事

質疑事項に対する回答

質 問		回 答
1	既設のメーカー名を教えてください。	メーカー名は下記のとおりです。 株式会社 内外電機製作所 (現社名:内外電機株式会社)
2	完成図はありますか。	完成図はありません。
3	本体のBOXは残して、中身のみの取替でしょうか。	その通りです。 仕様書「5 施工 (2) 工事概要 ②工事内容」 a. 既存分電盤の内機のみ改修をおこなう。